

**DÉPARTEMENT DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE
L'ENVIRONNEMENT**SERVICE DE LA CONSOMMATION ET
DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRESMontmirail Communauté Don Camillo
Montmirail
2075 Thielle

59939

Neuchâtel, le 12.07.2021

RAPPORT D'ANALYSE**N° de dossier : 21-NE-25008****V 1****N° d'échantillon : 21-74922****ADRESSE(S)**

Lieu de prélèvement :

Personne responsable :

Montmirail Communauté Don Camillo, Montmirail, 2075 Thielle

Monsieur Christian RITTER, Montmirail Communauté Don Camillo, Montmirail,
2075 Thielle**CONTEXTE**

But du contrôle :

Prélèvement du :

Date arrivée :

Effectué par :

Prélèvement officiel d'eau de baignade / Eau de baignade et douches / Montmirail
Communauté Don Camillo

06.07.2021

06.07.2021

Madame Sanela OMEROVIC, Contrôleuse des eaux

DESCRIPTION

Dénomination spécifique :

Secteur :

Lieu de prélèvement :

Eaux de baignade provenant de bassins pour nageurs

1 - Piscine extérieure

27 - Grand bassin

RÉSULTATS D'ANALYSES

Inspectorat des eaux

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
NE-EA 012	pH mesuré sur place *	8.14 ± 0.1628	6 - 9	Conforme
NE-MO 208.405	Temp. eau sur place	20.9 °C		

Microbiologie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
NE-MIC-MO 208.502	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 50 UFC/100 ml	Conforme
NE-MIC-MO 208.502	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 100 UFC/100 ml	Conforme
NE-MIC-MO 208.502	Pseudomonas aeruginosa	0 UFC/100 ml	max. 10 UFC/100 ml	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

*: Paramètre mesuré à l'aide d'une méthode non accréditée.

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon prélevé. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.



Christophe Mauron,
Inspecteur des eaux

Copie(s) à : Montmirail Communauté Don Camillo, Monsieur Christian RITTER, Montmirail , 2075 Thielle